



## IV-URAKAN TARJOUSPYYNNÖN LISÄKIRJE NRO 1.

**Tämä lisäkirje täydentää IV-urakan tarjouspyyntöaineistoa ja on asiakirjojen pätevyysjärjestyksessään sijalla 1.**

1. Tarjoajan kysymys:

”Keittiöhuuvat, onko APK-huuva Kondenssihuuva ja keittiö Rasvasuodattimilla varustettu?”

Tilaaajan vastaus: Huuvat ovat (tyypit kuvassa) Climecon CHU-huuvia, joissa on tulo- ja ohjausilma sekä poistoilma.

2. Tarjoajan kysymys:

”Onko huuvien poistokanavisto 1,25mm, vai onko kyseessä lämmityskeittiö, jossa ei ole tätä vaatimusta (paloviranomaisen päätös)?”

Tilaaajan vastaus: Käytetään seinämänvahvuutena 1,25mm.

3. Tarjoajan kysymys:

”PK 221 on kuvassa 303 määritelty ilmamääräksi -650 l/s ja toimintakaaviossa -585 l/s, vielä kun saisi arvon kanavapainehäviöstä, jossa tämä ilmamäärä olisi tarkoitus toteutua?”

Tilaaajan vastaus:

Poistopuhallin: Ilmamäärä -650 l/s, (Fläktwoods, STEC-3) mitoitus kanavapaineella 200 Pa. Tulopuhallin: Ilmamäärä +585 l/s, (Fläktwoods, VEKA-30) kokonaispaineenkorotuksella 350 Pa, jossa kanavapaineen osuus 180 Pa.

Ilmajoki 7.3.2017

Paavo Perälä