



TARJOUSPYYNNÖN LISÄKIRJE NRO 2.

Tämä lisäkirje täydentää tarjouspyyntöaineistoa ja on asiakirjojen pätevyysjärjestyksessään sijalla 1.

1. Tarjoajan kysymys:

”Saako kunnan kautta kohteeseen työmaasähköliittymän, vai pitääkö urakoitsijan hankkia työmaaliittymä?”

Tilaaajan vastaus:

Tilaajalta kohteeseen saa työmaasähköliittymän 3x20A, etäisyys sillalta n. 40m.

Tarjousten jättöajan jatkaminen:

Tarjousten jättöaikaa jatketaan 3.3.2017 klo 15.00 saakka.

Ilmajoki 23.2.2017

Paavo Perälä