

PUMPPAAMON TEKNINEN ERITTELY

1. LASIKUITU 1000 mm, H= 2500- 3500 mm

KS. PIENPUMPPAAMOIDEN MITOITUSTIEDOT

☒ 1 PUMPPU ☐ 2 PUMPPUA

2. PUMPPUTYYPPI

PUMPPU: KS. HANKINTAOHJELMA

☐ SEG.40.09.3	☐ AP35B.50.06.3
☐ SEG.40.12.3	☐ AP35B.50.08.3
☐ SEG.40.15.3	
☐ SEG.40.26.3	☐ AP50B.50.08.3
☐ SEG.40.31.3	☐ AP50B.50.11.3
☐ SEG.40.40.3	☐ AP50B.50.15.3
☐ _ _ _ _ _ _ _ _	☐ _ _ _ _ _ _ _ _
☐ _ _ _ _ _ _ _ _	☐ _ _ _ _ _ _ _ _

3. PUTKISTO

3.1
- ☒ TULOYHDE ø 160, 1 kpl
- ☒ KELLOSUUNTA 6:00
- ☒ C-MITTA 0,8 m

3.2
- ☐ DN40 PEH PN16
- ☒ DN50 AISI304 PN10
- ☐ Muu ø _ _ _ _ _, 1 kpl

3.3
- ☒ PAINEYHDE PEH63, KELLOSUUNTA 12:00
- ☐ Muu ø _ _ _ _ _
- ☐ Muu ø _ _ _ _ _

4. PINNANSÄÄTÖLAITTEET
- ☐ SLCK
- ☐ Karifinn 2H
- ☒ Karifinn 3H
- ☐ Muu, KS. HANKINTAOHJELMA

5. SÄHKÖKESKUS, (vain osaan pumppaamoista)
- ☒ 1:lle PUMPULLE
- ☐ 2:lle PUMPULLE
- ☐ SISÄASENNUS ☒ ULKOASENNUS, KS. HANKINTAOHJELMA
- ☐ kwh-MITTARI
- ☐ PISTORASIA 240V
- ☐ Muuta _ _ _ _ _ _

6. LISÄVARUSTEET
- ☐ AJOKANSI ☐ 25t ☐ 40t
- ☒ ANKKUROINTISARJA
- ☒ LAPONESTOVENTTIILI, KS. PIENPUMPPAAMOIDEN MITOITUSTIEDOT
- ☐ TELESKOOPPI
- ☐ TIKKAAT _ _ _ _ _
- ☐ Muuta _ _ _ _ _ _

Muutos	Selitys	Tekijä
A	Säiliö muutettu lasikuiturakenteiseksi	SAMK

K.osa/Kylä | Kortteli/Tila | Tontti/Reknro | Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23 | Kork. järj.: N2000

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
ILMAJOEN KUNTA
TUOMIKYLÄN VIEMÄRÖINTI
VAIHE 2

Piirustuksen sisältö: Pienpumppaamot, periaatepiirustus | Mittakaava: -

RAMBOLL
Ramboll
Ruukintie 54
60100 Seinäjoki
puh. 020 755 7140
fax 020 755 7141

Suunn.ala	Työnro	Piirustuskoko
	15134400	
Piirustusnro		Muutos
7		A

Suunn.(nimi, tutkinto, allekirjoitus): Samuli Karvonen

Piirt.	Hyv.	Pvm
SAMK	Teemu Kojonen	26.10.2017

X:\Data\32200\Piirustukset\Pienpumppaamot_periaatepiirros.dwg