

**PIENPUMPPAAMOIDEN MITOITUSTIEDOT**

Ilmajoen kunta

Tuomikylän viemäröinti, vaihe 2

Pien-pumppaamo	hgeod (m)	Paineputki, koko ja pit. (m)	Pumppaamon korkeus (m) ja halkaisija (mm)	Liittyvät kiinteistöt (kpl)	Tuotto väh. (l/s) x.mvp	Lisätiedot
P1	1,18	192 m (PEH 63)	H=3.0, Ø=1000	3	1,7x6,0	
P2	-1,30	60 m (PEH 63)	H=2.5, Ø=1000	1	1,7x4,0	
P3	-2,50	180 m (PEH 63)	H=3.0, Ø=1000	3	1,7x4,0	
P4	2,20	340 m (PEH 63)	H=3.5, Ø=1000	5	1,7x10,0	
P5	-1,20	370 m (PEH 63)	H=2.5, Ø=1000	1	1,7x7,5	

26.9.2017/ Ramboll Finland Oy/ Samuli Karvonen