



## **VESITORNIN VESIKATON PERUSKORJAUSURAKAN TARJOUSPYYNNÖN LISÄKIRJE NRO 2.**

Tämä lisäkirje tarkoittaa tarjouspyyntöä.

Tarjoajan kysymys:

”Vesikourujen ja syöksytorvien materiaalia ei ole määritelty tarkemmin ja syöksytorven halkaisija 150mm vaikuttaa ylimittaiselta.”

Tilaajan vastaus:

Vesikourut ja syöksytorvet ovat ruostumatonta terästä.  
Vesikourun leveydeksi riittää n. 140mm ja syöksytorven halkaisijaksi riittää 100mm.

Tarjouslomakkeella on eriteltävä vedenpoistojärjestelmän, vesikaton teräsosien ja kattosillan hinta, kts. korjattu tarjouslomake.

Ilmajoki 14.3.2017

Paavo Perälä